



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 29.09.2022r.

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

nr sprawy GI.271.81.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ROZBUDOWA PLACU PRZY AMFITEATRZE LETNIM W CIĘŻKOWICACH”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień treści SWZ na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy montaż 9 słupów oświetleniowych wchodzi w przedmiot zamówienia. Załączona dokumentacja projektowa zakłada montaż słupów, natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Brak dokładnej informacji słupach , oprawach , oraz instalacji elektrycznej

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SWZ Projekt budowlany zakres zamówienia obejmuje demontaż 9 latarni i wymiana słupów na nowe zostaną nowe słupy o wysokości 5 m i średnicy przy podstawie 114 mm w kolorze czarnym. Z powodu kolizji jednej latarni ulicznej z chodnikiem dla pieszych we wschodniej części placu projektuje się jej przeniesienia za wewnętrzną krawędź pasa.

Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia

Stanisław Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciężkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa