

Załącznik Nr 5 do SWZ - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ip.	1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego
Adres placówki	03-914 Warszawa, Saska 61	03-822 Warszawa, Grochowska 339	03-978 Warszawa, Ateńska 4	04-102 Warszawa, Ostrołęcka 4	03-982 Warszawa, Abrahama 16	04-035 Warszawa, Ostrzycka 2/4
najbliższa jednostka straży pożarnej	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40
woda jako środek gaśniczy na zewnątrz i w budynkach	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej
gaśnice	co2, proszkowe	proszkowe	proszkowe	co2, proszkowe	co2, proszkowe	co2, proszkowe
tryskacze	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
alarm ppoż	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
inne formy zabezpieczeń p.poż.	klapy dymowe	klapy dymowe	NIE	klapy dymowe	klapy dymowe	NIE
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	Wyłącznik główny napięcia
instalacja odgromowa	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK

Ip.	7	8	9	10	11
Nazwa jednostki	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego	Zakład Lecznictwa Otwartego	Dyrekcja - Administracja SZPZŁO
Adres placówki	04-022 Warszawa, Sygietyńskiego 3	04-390 Warszawa, Kickiego 24	04-109 Warszawa, Korytnicka 42/44	04-188 Warszawa, Styrska 44	04-082 Warszawa Krypska 39
najbliższa jednostka straży pożarnej	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40	Warszawa, ul. Majdańska 38/40
woda jako środek gaśniczy na zewnątrz i w budynkach	hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej	hydranty wewnętrzz budynku oraz hydranty zewnętrzne z sieci miejskiej
gaśnice	proszkowe	co2, proszkowe	proszkowe	proszkowe, co2	co2, proszkowe
tryskacze	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
alarm ppoż	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
inne formy zabezpieczeń p.poż.	NIE	klapy dymowe	klapy dymowe	klapy dymowe	NIE
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	Wyłącznik główny napięcia	TAK	TAK	TAK	Wyłącznik główny napięci
instalacja odgromowa	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ostatnia modyfikacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego była w 2021r