


- INSTALACJA GRZEWCA WYKONANA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-RT ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEKMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWIE POSADZKI
- PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
- ODPOWIERZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ, PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
- ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPAMI/
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

mgr inż. Szymon Bielański

tel: 889 665 267, e-mail: bsinvestpro@onet.pl



~~0,00~~

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PODPIS:

— INSTALACJA C.O - zasilanie
- - - - - INSTALACJA C.O - powrót