



URZĄD
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

POD.7012.20.2023

Gdynia, 26 czerwca 2023 rok

PP Studio

Patryk Pniewski

ul. Świętojańska 79/9

81-389 Gdynia

EKSPERTYZA W ZAKRESIE POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Biskupa Dominika 29A-33 w Gdyni.

W nawiązaniu do dokumentacji i pisma z 26 maja 2023 roku oraz wyjaśnień przekazanych w e-mailu z 19.06.2023 roku projekt opiniujemy pozytywnie, zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Gdyni i zasadami projektowania uniwersalnego.

Na etapie wykonawstwa uwzględnić:

1. Kontrast kolorystyczny nowej furty w stosunku do reszty ogrodzenia na poziomie 50 % LRV.
2. Pas z kostki kamiennej łamanej przy miejscach odpoczynku powinien mieć spoiny nie większe niż 0,5 cm lub zastosować kontrastowe płytki typu C1 o szer. 30 cm.

EKSPERT DS. DOSTĘPNOŚCI
MIASTA GDYNI
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Otrzymują:

1. Adresat;
2. POD – a/a.

Opracowała:

Aleksandra Szwaba