

Postępowanie: „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku” ID 605470

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy PZP zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ:

1) Prosimy o podanie materiałów z jakich mają być wykonane drzwi D6-D9 - oraz D11-D12-:

Odpowiedź:

- Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, Skrzydła pełne i z przeszkleniem płaskie w systemie bezprzylgowym. Z uwagi na charakter budynku, wypełnienie skrzydeł stanowi płyta wiórowo-otworowa wzmacniająca konstrukcję skrzydła. D9 aluminiowe EI60 , D11-D13 drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Skrzydła płaskie w systemie bezprzylgowym. Z uwagi na charakter budynku, wypełnienie skrzydeł stanowi płyta wiórowo-otworowa wzmacniająca konstrukcję skrzydła.

2) Prosimy o określenie parametrów cieplnych jakie mają spełniać okna/witryny/drzwi zewnętrzne

Odpowiedź:

- zgodne z WT2021: okna - U nie większym niż $0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, witryny - U nie większym niż $0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, drzwi - U nie większym niż $1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

3) Prosimy o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane okna O1-O5 - oraz witryny W2-W4

Odpowiedź:

- O1(5szt.)- O5 PCV w kolorze zgodnie z proj. aranżacji - witryny PCV w kolorze zgodnie z proj. aranżacji.

Ilości stolarki wg zestawienia.

4) Z uwagi na wydłużone terminy oferowania spowodowane sytuacją na Ukrainie a także dynamicznie zmieniającymi się cenami materiałów a także długim weekendem majowym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni.

Odpowiedź:

- Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do **19 maja 2022 r**

5) Brak w przedmiarach robót pozycji dotyczących sufitu akustycznego sali sportowej.

Prosimy o potwierdzenie czy jego wykonanie jest częścią tego postępowania.

Odpowiedź:

- poz. 81 "Okładziny stropów płytami akustycznymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD - wewnątrz sali gimnastycznej" jest zakresem tego postępowania

6) Czy obrzeże betonowe ma występować tylko za ogrodzeniem panelowym z furtką czy również za ogrodzeniem od północnej strony działki?

Odpowiedź:

- **zgodnie z projektem i przedmiarami obrzeża betonowe na całej długości ogrodzenia również od strony północnej:**

7) Prosimy o podanie parametrów dla paneli piłkochwytów i ogrodzenia oraz słupów ogrodzenia.

Odpowiedź:

- słupki stalowe \varnothing 76,1 lub RK 80x80x2 ocynk + kolor RAL 6005, panel 2d 8/6/8 (pion \varnothing 6, poziom \varnothing 8) ocynk + kolor RAL 6005

WÓJT

mgr Andrzej Eicherowski