



Starostwo Powiatu Grodzkiego, Wydział Geodezji i Kartografii
woj. mazowieckie; powiat grodzki
Położenie: Janinów
Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza
Skala: 1:500

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Należy zlikwidować istn. fragment instalacji kanalizacyjnej i w jej miejscu wybudować fragment proj. przyłącza kanalizacyjnego ze spadkiem w odpowiednim kierunku.

Włączenie do istn. studni rewizyjnej na kanale należy wykonać poprzez przepad zewnętrzny.

LEGENDA:
S1,S3 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm
S3,S4 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



INWESTOR Bogumiła Krawczyńska
Radziejowska 67, 05-825 Janinów

OBIEKT Przyłącze kanalizacyjne
Radziejowska 67, 05-825 Janinów,
dz. 48 i 42 obr. 0009 Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU
Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA SANITARNA

DATA 01.2024 SKALA 1:500