



RZI-ZP.271.19.2023

Łobżenica, 23.11.2023

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.19.2023

„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

W dokumentacji przewidziano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji budynku. W związku z tym występują różnice w ilościach pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją techniczną:

- elewacja B – przewidziano do wymiany 3 szt. okien piwnicznych typ P02 – 1 szt. i P01 – 2 szt. natomiast w przedmiarze (poz.82) przewidziano do wymiany 5 szt. okien. Która ilość i jakie okna według zestawienia stolarki należy wymienić?
- elewacja E – przewidziano do wymiany drzwi D05 i D06.
- elewacja A – przewidziano do zamontowania drzwi w miejsca otworów okiennych. Na rysunku nr 14 w to miejsce montujemy drzwi D06 i D07, natomiast na rysunku nr 6 widać, że zamontowano drzwi D07 – 2 szt. Które drzwi i gdzie należy zamontować? Dodatkowo w przedmiarze robót (poz.97) przewidziano do zamontowania tylko 1 szt. drzwi zewnętrznych. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.
- przedmiarze robót (poz. 95,96) przewidziano do wymiany 4 szt. okien, natomiast według rysunków (rys. 14) jest do wymiany 9 szt. okien. Która ilość jest prawdziwa? Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- prosimy o skorygowanie poz. 74,75,94 przedmiaru do faktycznie wykutych i zamurowanych drzwi i okien.
- w dokumentacji brak jest sposobu montażu nadproży nad otworami. Prosimy o podanie tego rozwiązania oraz dopisanie nadproży do przedmiaru robót.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający zaznacza, iż w SWZ zostało wskazane, że zakres robót objęty niniejszym postępowaniem przetargowym stanowi kontynuację realizacji zadania przedstawionego w załączonej dokumentacji projektowej. Z dokumentacji projektowej należy wyodrębnić opisany w SWZ zakres robót oraz wykonać dodatkowe elementy zadania. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wskazana w dokumentacji technicznej została już wykonana we wcześniejszym etapie realizacji zadania i nie stanowi zakresu prac niniejszego etapu robót. Niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy wymiany istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w części mieszkalnej – stanowi to dodatkowy zakres prac wskazany przez Zamawiającego, który nie został uwzględniony w dokumentacji technicznej. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki przeznaczonej do wymiany. Ilości stolarki zostały uwzględnione w przedmiarze – 6 sztuk okien pomieszczeń dziennych, 5 sztuk okien pomieszczeń piwnicy, 1 sztuka drzwi zewnętrznych. Zakres niniejszego etapu robót nie dotyczy wykonania nadproży nad otworami. Należy dokładnie zapoznać się z zakresem robót wskazanym w SWZ w rozdziale I pkt V ppkt 5. W przypadku jakichkolwiek niejasności, rozbieżności zalecana jest wizja lokalna. Przedmiar przedstawia zakres prac objęty niniejszym postępowaniem. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dołączony przedmiar ma charakter tylko i wyłącznie poglądowy.

z up. BURMISTRZ.

Józef Lewandowski
Zastępca Burmistrza