



**Urząd Dozoru Technicznego  
Oddział w Krakowie**

Znak pisma : 12.OT.411.93557.2023.KS. *141 753* .2023

Kraków, dnia 08.12.2023 r.

**DARIUSZ CELUCH  
UL. 1-GO MAJA 13  
27-200 STARACHOWICE**

Dotyczy: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego – Miechów, ul. Szpitalna 1.

W odpowiedzi na Państwa wniosek **z dnia 20.11.2023 r.** Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią §20 1st. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położen krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie **dźwigu osobowego w Miechowie, ul. Szpitalna 1, dz. nr 2191/20**, który nie spełnia wymagań norm PN-EN 81-20 oraz PN-EN 81-50 dotyczących zaniżone stref bezpieczeństwa (**zaniżone nadszybie**) informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie w/w ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Urządzeń Transportu Bliskiego  
*Marcin Jodłowski*

K / o :

- UDT O/Kraków – a/a
- Adresat