

Poznań 28 maja 2024

W załączeniu wyjaśnienia treści swz.

Dzień dobry!

W związku z chęcią złożenia oferty cenowej oraz przeprowadzonej wizji lokalnej prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Prosimy o określenie dokładnej ilości punktów PEL. Opis wskazuje łącznie 12 punktów. Czy gniazda w puszkach podłogowych należy wliczyć do tych 12 punktów czy też skalkulować je osobno?

Odp:

Łącznie ma być 12 punktów PEL. Zamawiający rezygnuje z gniazd podłogowych. wszystkie punkty będą na ścianach.

2. Czy w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej jest wystarczająca ilość miejsca na projektowane zabezpieczenia? Prosimy o podanie ilości i typów zabezpieczeń dla obwodów elektrycznych.

Odp:

W rozdzielnicy elektrycznej jest wystarczająca ilość miejsca na nowe zabezpieczenia.

Należy uwzględnić 8 szt. zabezpieczenia B16 w tym 3 szt. dla instalacji dedykowanej. Szafa rozdzielcza dla instalacji dedykowanej jest zlokalizowana na parterze budynku nad pomieszczeniami przeznaczonymi do remontu.

3. W związku z dużymi krzywiznami sufitów prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza wykonanie nowego sufitu z płyt GK?

Odp:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nowego sufitu podwieszonoego pod warunkiem, że wysokość pomieszczeń nie będzie mniejsza niż 2,30 m.

4. Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu szafki 12U w celu poprawnego oszacowania ilości niezbędnego okablowania.

Odp:

Montaż szafki 12U przewidziano w pomieszczeniu nr 17.

5. Prosimy o określenie, czy należy przyjąć montaż nowych korytek kablowych w celu rozprowadzenia okablowania strukturalnego?

Odp:

Należy przewidzieć montaż nowych korytek kablowych dla okablowania strukturalnego typu MOSAICK tylko w pomieszczeniach remontowanych.